

[H23.3/4](#) | [H23.5](#) | [H23.6](#) | [H23.7](#) | [H23.8](#) | [H23.9](#)[H23.10](#) | [H23.11](#) | [H23.12](#) | [H24.1](#) | [H24.2](#) | [H24.3](#)

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果（平成24年3月）

採 水 日	放射性ヨウ素(^{131}I)	放射性セシウム
平成24年 3月 1日(木)	不 検 出	不 検 出
2日(金)	//	//
5日(月)	//	//
6日(火)	//	//
7日(水)	//	//
8日(木)	//	//
9日(金)	//	//
12日(月)	//	//
13日(火)	//	//
14日(水)	//	//
15日(木)	//	//
16日(金)	//	//
19日(月)	//	//
21日(水)	//	//
22日(木)	//	//
23日(金)	//	//
26日(月)	//	//
27日(火)	//	//
28日(水)	//	//

29日(木)	〃	〃
30日(金)	〃	〃

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果(平成24年2月)

採 水 日	放射性ヨウ素(^{131}I)	放射性セシウム
平成24年 2月 1日(水)	不 検 出	不 検 出
2日(木)	〃	〃
3日(金)	〃	〃
6日(月)	〃	〃
7日(火)	〃	〃
8日(水)	〃	〃
9日(木)	〃	〃
10日(金)	〃	〃
13日(月)	〃	〃
14日(火)	〃	〃
15日(水)	〃	〃
16日(木)	〃	〃
17日(金)	〃	〃
20日(月)	〃	〃
21日(火)	〃	〃

22日(水)	〃	〃
23日(木)	〃	〃
24日(金)	〃	〃
27日(月)	〃	〃
28日(火)	〃	〃
29日(水)	〃	〃

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果(平成24年1月)

採 水 日	放射性ヨウ素(¹³¹ I)	放射性セシウム
平成24年1月 4日(水)	不 検 出	不 検 出
5日(木)	〃	〃
6日(金)	〃	〃
10日(火)	〃	〃
11日(水)	〃	〃
12日(木)	〃	〃
13日(金)	〃	〃
16日(月)	〃	〃
17日(火)	〃	〃
18日(水)	〃	〃
19日(木)	〃	〃

20日(金)	〃	〃
23日(月)	〃	〃
24日(火)	〃	〃
25日(水)	〃	〃
26日(木)	〃	〃
27日(金)	〃	〃
30日(月)	〃	〃
31日(火)	〃	〃

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果(平成23年12月)

採 水 日	放射性ヨウ素(^{131}I)	放射性セシウム
12月 1日(木)	不 検 出	不 検 出
12月 2日(金)	〃	〃
12月 5日(月)	〃	〃
12月 6日(火)	〃	〃
12月 7日(水)	〃	〃
12月 8日(木)	〃	〃
12月 9日(金)	〃	〃
12月 12日(月)	〃	〃
12月 13日(火)	〃	〃
12月 14日(水)	〃	〃

12月 15日(木)	〃	〃
12月 16日(金)	〃	〃
12月 19日(月)	〃	〃
12月 20日(火)	〃	〃
12月 21日(水)	〃	〃
12月 22日(木)	〃	〃
12月 26日(月)	〃	〃
12月 27日(火)	〃	〃
12月 28日(水)	〃	〃

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果(平成23年11月)

採 水 日	放射性ヨウ素(^{131}I)	放射性セシウム
11月 1日(火)	不 検 出	不 検 出
11月 2日(水)	〃	〃
11月 4日(金)	〃	〃
11月 7日(月)	〃	〃
11月 8日(火)	〃	〃
11月 9日(水)	〃	〃
11月10日(木)	〃	〃

11月11日(金)	〃	〃
11月14日(月)	〃	〃
11月15日(火)	〃	〃
11月16日(水)	〃	〃
11月17日(木)	〃	〃
11月18日(金)	〃	〃
11月21日(月)	〃	〃
11月22日(火)	〃	〃
11月23日(水)	〃	〃
11月24日(木)	〃	〃
11月25日(金)	〃	〃
11月28日(月)	〃	〃
11月29日(火)	〃	〃
11月30日(水)	〃	〃

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果(平成23年10月)

採 水 日	放射性ヨウ素(^{131}I)	放射性セシウム
10月 3日(月)	不 検 出	不 検 出
10月 4日(火)	〃	〃
10月 5日(水)	〃	〃

10月 6日(木)	〃	〃
10月 7日(金)	〃	〃
10月11日(火)	〃	〃
10月12日(水)	〃	〃
10月13日(木)	〃	〃
10月14日(金)	〃	〃
10月17日(月)	〃	〃
10月18日(火)	〃	〃
10月19日(水)	〃	〃
10月20日(木)	〃	〃
10月21日(金)	〃	〃
10月24日(月)	〃	〃
10月25日(火)	〃	〃
10月26日(水)	〃	〃
10月27日(木)	〃	〃
10月28日(金)	〃	〃
10月31日(月)	〃	〃

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果(平成23年9月)

採 水 日	放射性ヨウ素(^{131}I)	放射性セシウム
9月 1日(木)	不 検 出	不 検 出

9月 2日(金)	〃	〃
9月 5日(月)	〃	〃
9月 6日(火)	〃	〃
9月 7日(水)	〃	〃
9月 8日(木)	〃	〃
9月 9日(金)	〃	〃
9月12日(月)	〃	〃
9月13日(火)	〃	〃
9月14日(水)	〃	〃
9月15日(木)	〃	〃
9月16日(金)	〃	〃
9月20日(火)	〃	〃
9月21日(水)	〃	〃
9月22日(木)	〃	〃
9月26日(月)	〃	〃
9月27日(火)	〃	〃
9月28日(水)	〃	〃
9月29日(木)	〃	〃
9月30日(金)	〃	〃

※ ・ 原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・ 食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果（平成23年8月）

採 水 日	放射性ヨウ素 (^{131}I)	放射性セシウム
8月 1日(月)	不 検 出	不 検 出
8月 2日(火)	〃	〃
8月 3日(水)	〃	〃
8月 4日(木)	〃	〃
8月 5日(金)	〃	〃
8月 8日(月)	〃	〃
8月 9日(火)	〃	〃
8月10日(水)	〃	〃
8月11日(木)	〃	〃
8月12日(金)	〃	〃
8月15日(月)	〃	〃
8月16日(火)	〃	〃
8月17日(水)	〃	〃
8月18日(木)	〃	〃
8月19日(金)	〃	〃
8月22日(月)	〃	〃
8月23日(火)	〃	〃
8月24日(水)	〃	〃
8月25日(木)	〃	〃
8月26日(金)	〃	〃
8月29日(月)	〃	〃
8月30日(火)	〃	〃

8月31日(水)	〃	〃
----------	---	---

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果(平成23年7月)

採 水 日	放射性ヨウ素(^{131}I)	放射性セシウム
7月 1日(金)	不 検 出	不 検 出
7月 4日(月)	〃	〃
7月 5日(火)	〃	〃
7月 6日(水)	〃	〃
7月 7日(木)	〃	〃
7月 8日(金)	〃	〃
7月11日(月)	〃	〃
7月12日(火)	〃	〃
7月13日(水)	〃	〃
7月14日(木)	〃	〃
7月15日(金)	〃	〃
7月19日(火)	〃	〃
7月20日(水)	〃	〃
7月21日(木)	〃	〃
7月22日(金)	〃	〃
7月25日(月)	〃	〃

7月26日(火)	〃	〃
7月27日(水)	〃	〃
7月28日(木)	〃	〃
7月29日(金)	〃	〃

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果(平成23年6月)

採 水 日	放射性ヨウ素(^{131}I)	放射性セシウム
6月1日(水)	不 検 出	不 検 出
6月2日(木)	〃	〃
6月3日(金)	〃	〃
6月4日(土)	〃	〃
6月5日(日)	〃	〃
6月6日(月)	〃	〃
6月7日(火)	〃	〃
6月8日(水)	〃	〃
6月9日(木)	〃	〃
6月10日(金)	〃	〃
6月11日(土)	〃	〃
6月12日(日)	〃	〃
6月13日(月)	〃	〃
6月14日(火)	〃	〃

6月15日(水)	〃	〃
6月16日(木)	〃	〃
6月17日(金)	〃	〃
6月18日(土)	〃	〃
6月19日(日)	〃	〃
6月20日(月)	〃	〃
6月21日(火)	〃	〃
6月22日(水)	〃	〃
6月23日(木)	〃	〃
6月24日(金)	〃	〃
6月25日(土)	〃	〃
6月26日(日)	〃	〃
6月27日(月)	〃	〃
6月28日(火)	〃	〃
6月29日(水)	〃	〃
6月30日(木)	〃	〃

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果(平成23年5月)

採 水 日	放射性ヨウ素(^{131}I)	放射性セシウム
5月1日(日)	不 検 出	不 検 出

2日(月)	〃	〃
3日(火)	〃	〃
4日(水)	〃	〃
5日(木)	〃	〃
6日(金)	〃	〃
7日(土)	〃	〃
8日(日)	〃	〃
9日(月)	〃	〃
10日(火)	〃	〃
11日(水)	〃	〃
12日(木)	〃	〃
13日(金)	〃	〃
14日(土)	〃	〃
15日(日)	〃	〃
16日(月)	〃	〃
17日(火)	〃	〃
18日(水)	〃	〃
19日(木)	〃	〃
20日(金)	〃	〃
21日(土)	〃	〃
22日(日)	〃	〃
23日(月)	〃	〃
24日(火)	〃	〃
25日(水)	〃	〃

26日(木)	〃	〃
27日(金)	〃	〃
28日(土)	〃	〃
29日(日)	〃	〃
30日(月)	〃	〃
31日(火)	〃	〃

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。

光浄水場の水道水における放射線量の測定結果(平成23年3月/4月)

採 水 日	放射性ヨウ素(^{131}I)	放射性セシウム
平成23年3月23日(水)	42 ベクレル／kg	不 検 出
25日(金)	25 ベクレル／kg	〃
26日(土)	28 ベクレル／kg	〃
28日(月)	33 ベクレル／kg	〃
29日(火)	19 ベクレル／kg	〃
30日(水)	14 ベクレル／kg	〃
31日(木)	17 ベクレル／kg	〃
4月 1日(金)	25 ベクレル／kg	〃
2日(土)	11 ベクレル／kg	〃
3日(日)	不検出	〃
4日(月)	〃	〃

5日(火)	〃	〃
6日(水)	〃	〃
7日(木)	〃	〃
8日(金)	8.8 ベクレル/kg	〃
9日(土)	不検出	〃
10日(日)	7.5 ベクレル/kg	〃
11日(月)	不検出	〃
12日(火)	〃	〃
13日(水)	〃	〃
14日(木)	〃	〃
15日(金)	〃	〃
16日(土)	〃	〃
17日(日)	〃	〃
18日(月)	〃	〃
19日(火)	〃	〃
20日(水)	〃	〃
21日(木)	〃	〃
22日(金)	〃	〃
23日(土)	〃	〃
24日(日)	〃	〃
25日(月)	〃	〃
26日(火)	〃	〃
27日(水)	〃	〃
28日(木)	〃	〃
29日(金)	〃	〃

30日(土)	〃	〃
--------	---	---

※・原子力安全委員会が定めた飲料物摂取制限に関する指標値

放射性ヨウ素(飲料水) 300Bq(ベクレル)／kg
放射性セシウム(飲料水) 200Bq(ベクレル)／kg

・食品衛生法に基づく暫定的な指標値

放射性ヨウ素が100Bq(ベクレル)／kgを超えるものは、乳児用調整粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない。