令和７年度　定期水質検査結果（年１２回）

採水地　：　匝瑳市飯塚地先

項　　目	基　準　値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大	最小	平均
一般細菌	100個/ｍＬ以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素	0.04ｍｇ/Ｌ以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10ｍｇ/Ｌ以下	2.42 mg/L	2.06 mg/L	1.94 mg/L	2.61 mg/L	1.89 mg/L	2.31 mg/L	2.79 mg/L	2.63 mg/L	3.50 mg/L	3.52 mg/L	4.31 mg/L	2.91 mg/L	4.31 mg/L	1.89 mg/L	2.74 mg/L
鉄及びその化合物	0.3ｍｇ/Ｌ以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05ｍｇ/Ｌ以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
塩化物イオン	200ｍｇ/Ｌ以下	37.1 mg/L	52.8 mg/L	51.7 mg/L	39.2 mg/L	69.8 mg/L	52.4 mg/L	57.1 mg/L	62.1 mg/L	70.0 mg/L	72.2 mg/L	60.0 mg/L	72.5 mg/L	72.5 mg/L	37.1 mg/L	58.1 mg/L
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300ｍｇ/Ｌ以下	73 mg/L	80 mg/L	87 mg/L	82 mg/L	93 mg/L	92 mg/L	100 mg/L	99 mg/L	104 mg/L	104 mg/L	117 mg/L	108 mg/L	117 mg/L	73 mg/L	95 mg/L
蒸発残留物	500ｍｇ/Ｌ以下	181 mg/L	222 mg/L	213 mg/L	206 mg/L	211 mg/L	245 mg/L	264 mg/L	231 mg/L	276 mg/L	267 mg/L	252 mg/L	257 mg/L	276 mg/L	181 mg/L	235 mg/L
有機物（TOC）	3ｍｇ/Ｌ以下	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	1.0 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	1.0 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L
ｐＨ値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.8	7.3	7.6
味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
臭気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
色度	5度以下	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L
水温		14.4 ℃	20.0 ℃	21.0 ℃	26.2 ℃	29.5 ℃	30.6 ℃	27.4 ℃	20.0 ℃	17.2 ℃	12.2 ℃	11.1 ℃	15.4 ℃	30.6 ℃	11.1 ℃	20.4 ℃
アルカリ度		42 mg/L	48 mg/L	55 mg/L	50 mg/L	52 mg/L	51 mg/L	55 mg/L	49 mg/L	55 mg/L	58 mg/L	56 mg/L	55 mg/L	58 mg/L	42 mg/L	52 mg/L
電気伝導率		28.7 mS/m	34.0 mS/m	35.3 mS/m	31.0 mS/m	42.3 mS/m	38.4 mS/m	41.4 mS/m	42.0 mS/m	46.0 mS/m	46.0 mS/m	45.3 mS/m	47.4 mS/m	47.4 mS/m	28.7 mS/m	39.8 mS/m
アンモニア態窒素		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満