令和７年度　定期水質検査結果（年１２回）

採水地　：　横芝光町木戸地先

項　　目	基　準　値	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大	最小	平均
一般細菌	100個/ｍＬ以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素	0.04ｍｇ/Ｌ以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10ｍｇ/Ｌ以下	2.38 mg/L	2.11 mg/L	1.94 mg/L	2.47 mg/L	1.88 mg/L	2.43 mg/L	2.90 mg/L	2.77 mg/L	3.57 mg/L	3.52 mg/L	4.46 mg/L	2.88 mg/L	4.46 mg/L	1.88 mg/L	2.78 mg/L
鉄及びその化合物	0.3ｍｇ/Ｌ以下	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
マンガン及びその化合物	0.05ｍｇ/Ｌ以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
塩化物イオン	200ｍｇ/Ｌ以下	39.4 mg/L	51.2 mg/L	53.2 mg/L	39.3 mg/L	66.5 mg/L	52.3 mg/L	61.3 mg/L	64.6 mg/L	69.3 mg/L	71.5 mg/L	63.2 mg/L	73.9 mg/L	73.9 mg/L	39.3 mg/L	58.8 mg/L
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300ｍｇ/Ｌ以下	75 mg/L	81 mg/L	88 mg/L	83 mg/L	91 mg/L	94 mg/L	105 mg/L	105 mg/L	106 mg/L	104 mg/L	119 mg/L	109 mg/L	119 mg/L	75 mg/L	97 mg/L
蒸発残留物	500ｍｇ/Ｌ以下	190 mg/L	228 mg/L	219 mg/L	207 mg/L	214 mg/L	253 mg/L	278 mg/L	253 mg/L	285 mg/L	250 mg/L	275 mg/L	255 mg/L	285 mg/L	190 mg/L	242 mg/L
有機物（TOC）	3ｍｇ/Ｌ以下	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.9 mg/L	0.7 mg/L	0.4 mg/L	0.9 mg/L	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.9 mg/L	0.4 mg/L	0.7 mg/L
ｐＨ値	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5
味	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
臭気	異常でないこと	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し
色度	5度以下	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満	1 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	0.9 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L
水温		14.7 ℃	21.2 ℃	21.3 ℃	27.0 ℃	30.4 ℃	31.0 ℃	27.8 ℃	18.8 ℃	16.9 ℃	12.0 ℃	10.5 ℃	15.9 ℃	31.0 ℃	10.5 ℃	20.6 ℃
アルカリ度		42 mg/L	49 mg/L	54 mg/L	48 mg/L	51 mg/L	53 mg/L	55 mg/L	54 mg/L	57 mg/L	57 mg/L	58 mg/L	55 mg/L	58 mg/L	42 mg/L	53 mg/L
電気伝導率		29.6 mS/m	33.7 mS/m	35.8 mS/m	31.0 mS/m	40.9 mS/m	38.8 mS/m	43.1 mS/m	43.7 mS/m	46.2 mS/m	46.2 mS/m	46.7 mS/m	47.9 mS/m	47.9 mS/m	29.6 mS/m	40.3 mS/m
アンモニア態窒素		0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満