

設計図書等に対する質問回答書

令和7年7月18日

制限付一般競争入札参加予定者 各位

八 匁 水 道 企 業 団
企業長 宮内 康幸

工事等の名称：低地区第2 - 1 工区配水管更新工事

上記工事について質問をいただきましたので、別紙のとおり回答します。

質 問 事 項	1. 特記仕様書記載されている建設発生土指定処分先の林建材について、会社の住所及び電話番号をご教示願います。 2. 材料費に支給品と記載されている材料は、単価0円で計上されているものと考えてよろしいですか。 3. 工事起点付近の水路及び農水管伏越しの施工時は地下水位低下工（ウェルポイント運転）を行わないと掘削箇所周辺の土砂崩壊が懸念されます。現場状況により地下水位低下工の追加の変更協議は可能ですか。
回 答	1. 住所は千葉県銚子市取通町 1942 番、電話番号は 0479-23-1005 になります。 なお指定処分先を林建材としておりますが、自社選定していただいて構いません。 2. お見込みのとおりです。 3. ご指摘のとおり、土砂崩壊が懸念されるため簡易ウェルポイント工として、水替工を計上しております。